

Имя клиента : Harmer Tech Co., Ltd.

Адрес клиента: No. 236, 2-й этаж, коммерческое здание 1, Мэйджу Билдинг Материэлс, пересечение улиц Восточная Уган и Северная Людзинь, округ Чаньчен, город Фошань

Наименование образца: Настенная Панель PVC

Клиент предоставил образцы и информацию ниже.

№ работы SGS: GZIN2204004483CM - GZ
Дата получения образца : 19 апреля 2022
Период тестирования : 19 апреля 2022 - 16 мая 2022
Запрашиваемая инспекция: Инспекция по требованию клиента.
Метод(-ы) тестирования : Пожалуйста, смотрите следующую страницу(-ы).
Результат(-ы) тестирования : Пожалуйста, смотрите следующую страницу(-ы).

Одобрено стороной:
ООО Технические Сервисные Стандарты SGS-CSTC, отделение в Гуанчжоу

Келли Тсю
Согласовано

scan to see the report



CANMLC2207142901



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch Testing Center-Chemical Laboratory.

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

198 Kezhu Road, Sciencetech Park Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663

中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgs.com.cn

t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Результаты испытаний :

Описательная часть испытаний :

№ образца	SGS ID образца	Описание
SN1	CAN22-071429.001	"НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ PVC "

Пояснения :

- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
MDL = Предел обнаружения метода
- (2) ND = не обнаружено (< MDL)
- (3) "-" = не регулируется

GB 18580-2017- Эмиссия формальдегида

Испытательный метод : В отношении к составу GB 18580-2017, анализ проведен UV-Vis.

<u>Протестировано:</u>	<u>Ед.</u>	<u>MDL</u>	<u>001</u>
Эмиссия формальдегида	mg/m ³	0.050	ND

Примечание :

- 1. mg/m³: миллиграмм на кубический метр
 - 2. Идентифицирующий предел E1≤0.124 mg/m³
- Если не указано иное, правило принятия решения для отчета о соответствии основано на Двоичном Заявлении для простого правила приемки (w = 0), указанном в ILAC-G8:09/2019.



Фото образца:



SGS проверяет подлинность фотографии только в исходном отчете

*** Конец ***

